

Atb. nod. vadīt. J. Raibkovičs

ATBILDIGAIS
RĪCĪBAI / ZINĀŠANAĪ

Izpildes termiņš _____ 2016.
Rucavas novada domes priekšsēdētāja

Gunārs Putris
09.05.2016. Irēna Šustriņa



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rietumu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Liepājā

09.05.2016. Nr. 30EF40-06.04/440

Uz 03.05.2016. Nr. 2267546

Rucavas novada dome,
"Pagastmāja", Rucava, Rucavas
pagasts, Rucavas novads, LV3477.

Par tehniskiem noteikumiem ēkas "Dzintarvēji", Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads.

Esošā teritorijā ar zemes gabala kadastra Nr. 6484011013, kur plānots veikt tehniskā projekta „Ēkas “ Dzintarvēji restaurācija, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads” izstrādi atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esoša 0.4kV gaisvadu līnija. Tās atrašanās vietu var noskaidrot AS „Sadales tīkls” Rietumu eksploatācijas daļas Liepājas nodaļā Liepājā, Cukura ielā 7.

Izstrādājot tehnisko projektu AS „Sadales tīkls” Rietumu eksploatācijas daļas Liepājas nodaļā izvirza sekojošus nosacījumus:

1. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

2. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).

3. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo gaisvadu elektrolīniju augstuma atzīmēm. Esošo gaisvadu elektrolīniju augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā.

4. Projektā paredzēt esošo 0,4kV gabarītu, attālumu starp seguma virsmu un gaisvadu līnijas zemāko vadu, saglabāšanu.

5. Veicot ēkas restaurāciju Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL), kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

6. Ja būvdarbu zona skar esošās elektroietaisē vai to aizsargjoslas un ir nepieciešama to pārvietošana vai pārbūve.

7. Ja nepieciešama elektrotīklu pārceļšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.

8. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.).

9. Pirms tehniskā projekta fiziskas saskaņošanas lūdz to nosūtīt izskatīšanai elektroniski (pdf. formātā) uz e-pastu: gunars.putris@sadalestikls.lv.

10. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" Rietumu eksploatācijas daļas Liepājas nodaļas atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši izsniegto noteikumu prasībām.

11. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Rietumu Eksploatācijas daļas vadītājs

SANEMTS
RUCAVAS NOVADA DOMĒ
2016. gada "9" maijā
Reģ. Nr. 2157/11-263
Rucavas novada domes kancelejas vadītāja
Kūse Santa Kūse
Kristaps Kerve